

Ce document constitue une extension du rapport P221223 – DEC/2

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 20 Juin 2022**

**N° P223864 - DEC/1**

**Matériau présenté par :** SAINT CLAIR TEXTILES  
415 Avenue de Savoie  
38110 Saint Clair de la Tour  
France

**Marque commerciale :** WF TRP BK4 P14 SUV SCL H68 - 0,5 mm  
DISCRISTAL FR 50

**Description sommaire :**  
**Composition globale :** Feuille de PVC souple plastifiée et ignifugée dans la masse.  
**Utilisation :**  
**Masse :** de (598 ± 60) g/m<sup>2</sup> à (638 ± 64) g/m<sup>2</sup> (déterminée par le LNE)  
**Epaisseur :** de 0,48 mm à 0,5 mm  
**Coloris :** Transparent et fumé

**Rapport d'essais :** N° P221223 - DEC/2 du 20 juin 2022

**Nature des essais :** Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)  
Essai au brûleur électrique selon NF P 92-503 (décembre 1995)

**Classement :**

**M2**

**VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE  
VALABLE POUR TOUTE APPLICATION NON COUVERTE PAR L'ART. AM18 §2 DE LA REGLEMENTATION ERP**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P221223 - DEC/2 annexé.  
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal.

Trappes, le 7 juillet 2022



**Le Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie**

**Thibaut CORNILLON**